

4月21日，柏庄镇消防队对柏庄市场开展消防安全大检查，排查出以下问题，或现场整改、或限期整改，均已整改到位：

1. 灭火器保质期到期 3 户；
2. 灭火器数量不够的情况 2 户；
4. 乱堆乱放、脏乱差情况 18 户；
5. 灭火器摆放不到位 4 户；
6. 炉罩离气罐安全距离不够 3 户；
7. 电线私接乱搭 2 户；
8. 电线不规整 5 户；
9. 燃气总阀门未关 6 户；